Quadro de Cargas (QD1) - TÉRREO

Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Seção (mm²)	Disj (A)
1	chuveiro	F+N+T	220 V	7500	R	7500			6	32
2	Iluminação	F+N+T	220 V	104	R	104			1.5	10
3	Ar 1	F+N+T	220 V	1085	R	1085			2.5	16
4	Ar 2	F+N+T	220 V	1085	R	1085			2.5	16
5	Cozinha/Lavação	F+N+T	220 V	600	R	600			4	20
6	Tomadas	F+N+T	220 V	1700	R	1700			2.5	16
7	Torneira elétrica	F+N+T	220 V	5500	R	5500			6	32
TOTAL				17574	R	17574	0	0		



DIAGRAMA EM PLANTA

ESC.: 1 : 50





DETALHE (CAIXA DE INSPECAO E ATERRAMENTO)

ESC.: S/ ESCALA

C	L	P	LOCALIZACAO
30	30	40	Proximo a medicao
65	41	70	Junto ao poste da Celesc Mudanca de direcao



DETALHE (CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA)

ESC.: S/ ESCALA

Legenda das indicações - TÉRREO	
CHU	Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 7500 W
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
TOE	Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica
Legenda - TÉRREO	
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor simples e paralelo 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
	Ponto genérico de luz 15W
	Ponto genérico de luz 7W
	Quadro de distribuição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,20m do piso

Legenda de condutos - TÉRREO
Elétrica
Direta
Teto
Piso

OBS.

- HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERÁ A COTA.
- COTAS EM CENTÍMETROS.
- NA ESPESSURA DAS PAREDES E LAJES NÃO ESTÃO INCLUSOS OS REVESTIMENTOS.
- QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO SOMENTE SERÁ PERMITIDA SE AUTORIZADA POR ESCRITO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO, AUTOR DO PROJETO.

SANDRO GUILHERME FURLANI:07877495919

Assinado de forma digital por SANDRO GUILHERME FURLANI:07877495919
Dados: 2024.02.13 11:27:32 -03'00'

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

DESCRIÇÃO
CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA – HABITAÇÃO SOCIAL (DEFESA CIVIL)

ENDEREÇO
RUA MARIA SESTARI, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, RODEIO, SC.

ASSUNTO
– DIAGRAMA PLANTA
– QUADRO DE CARGAS

ESCALA: INDICADA
DATA: FEV/2.024
DESENHO: SANDRO
No PROJ.: 07/2024
ARQUIVO: PMREL.DWG
ÁREA TOTAL: 47,96 m²
FOLHA: ELÉTRICO/01/01

Furlani PROJETOS DE ENGENHARIA
47 9 8851 1793
47 3306 1033
Rua Barão do Rio Branco. 1002. sala 01. Centro. Rodeio.

RES. TEC.
FURLANI PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
CREA/SC 180.138-5

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
CNPJ 83.102.814/0001-64